

[文書番号] ATN-190712-2A  
 [発行] 2019年07月12日  
 [標 題] 「リレーターミナル」の仕様変更について  
 [対 象] リレーターミナル各種 ※適応機種参照

(1/1 ページ)

平素は弊社製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。  
 この度、適応機種に於いて下記の変更を行いました。内容をご確認の上、引き続きのご愛顧をお願い申し上げます。

## 1. 適応機種

### <AnyWire DB A40 シリーズ>

A40PB-04RS      A40PB-04RS-CM      A40PB-08RS-CM  
 A40PB-04RS-1      A40PB-08RS-1

### <AnyWire DB A20 シリーズ>

A20PB-04RS      A20PB-04RSY56      A20PB-04RSY240      A20PB-08RS      A20PB-08RSY56  
 A20PB-04RS-1      A20PB-08RS-1      A20PB-08RS-1Y56

## 2. 内容

◇対象機種で搭載しているリレーについて、製造元より生産中止の案内があったため、代替機種に変更いたします。

該当リレー品番: G6DS-1A(オムロン社製) → 変更後: G6DN-1A(オムロン社製)

### ■仕様変更箇所

	G6DS-1A(変更前)	G6DN-1A(変更後)	比較
接点最大許容電圧	250V/AC 30V/DC	277V/AC 30V/DC	優位
機械的寿命	2000 万回以上(開閉頻度 300 回/分)	2000 万回以上(開閉頻度 18000 回/時間)	
定格消費電力	180mW	110mW	優位

## 3. 時期

◇2019年8月以降生産分から順次変更。

- ・納期、在庫状況につきましては随時変動しますので、都度お問い合わせください。
- ・時期によっては、変更前のリレーが搭載された製品と変更後のリレーが搭載された製品の在庫が混在する可能性があります。

以上

## [連絡先]

### 株式会社エニワイヤ

本 社 : 〒617-8550 京都府長岡京市馬場園所1 TEL:075-956-1611(代) / FAX:075-956-1613  
 西日本営業所 : 〒617-8550 京都府長岡京市馬場園所1 TEL:075-956-4911 / FAX:075-956-1613  
 東日本営業所 : 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4(KYYビル9F) TEL:03-5209-5711 / FAX:03-5209-5713  
 中部営業所 : 〒461-0048 愛知県名古屋市中区矢田南5-1-14 TEL:052-723-4611 / FAX:052-723-4683  
 九州営業所 : 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2(第6明星ビル 7F) TEL:092-724-3711 / FAX:092-724-3713

テクニカル サポートダイヤル : TEL075-952-8077